

ГК «Туркменгаз»



Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления

TDS – 20448-90

Марка- СПБТ

Наименование показателей	СПБТ
1. Массовая доля компонентов, % Сумма метана, этана и этилена	Не нормируется
Сумма пропана и пропилена, не менее	Не нормируется
Сумма бутанов и бутиленов, не менее, не более	----- 60
2. Объёмная доля жидкого остатка 20 °С, не более	1.6
3. Давление насыщенных паров избыточное, МПа при плюс 45°С не более при минус 20°С не более	1.6 -----
4. Массовая доля H ₂ S и меркантиан-й серы, % не более	0.013
В том числе сероводорода, не более	0.003
5. Содержание свободной воды и щелочей	отсутствие
6. Интенсивность запаха балл, не менее	3